

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АВ09.В.00159

## ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0003687

ЗАО «ЭМПИЛС». ОГРН 1026104141260.

Адрес: 344016, г. Ростов-на-Дону, пер.1-й Машиностроительный, 21.

Телефон: + 7 (863)278-73-02, факс: + 7 (863) 278-68-08. E-mail: empils@empils.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «ЭМПИЛС». ОГРН 1026104141260.

Адрес: 344016, г. Ростов-на-Дону, пер.1-й Машиностроительный, 21.

Телефон: + 7 (863)278-73-02, факс: + 7 (863) 278-68-08. E-mail: empils@empils.ru.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.

Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.

Аттестат аккредитации №РА.РУ.11АВ09 от 15.10.2015.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнебиозащитный состав для древесины, выпускаемый по СТО  
05744283-118-2016.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

23 8990

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ): 1-ая группа огнезащитной эффективности (при расходе покрытия не менее 500г/м<sup>2</sup> без учета потерь) и 2-ая группа огнезащитной эффективности (при расходе покрытия не менее 300г/м<sup>2</sup> без учета потерь) по ГОСТ Р 53292-2009.

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0160-ВМ/16 от 14.11.2016г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № РА.РУ.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

Акт о результатах анализа состояния производства №090-РА от 20.10.2016г. Орган по сертификации ООО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № РА.РУ.11АВ09 от 15.10.2015.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СТО 05744283-118-2016

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.11.2016 по 16.11.2019



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*Handwritten signature*  
ПОДПИСЬ

К.Н.Нуйкова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

*Handwritten signature*  
ПОДПИСЬ

О.Е.Карпова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ